



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-Mail: kemerovo@gn@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание
об устранении нарушений
обязательных требований
пожарной безопасности № 2/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению № 233 «Детский сад комбинированного вида»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Останина Андрея Сергеевича № 2 от 24 января 2022, в период 25.01.2022 с 14.00 час. до 15.00 1 час, 25.01.2022 с 16.00 час. до 12.00 1 час. (продолжительностью 2 часа)

проведен инспекционный визит государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору, Соломниковой Ксенией Сергеевной в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 233 «Детский сад комбинированного вида», по адресу: 650070, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Молодежный, д. 5, А.

(должность, фамилия имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц, руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующая МБДОУ № 233 «Детский сад комбинированного вида» Башук Татьяна Владимировна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-3 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	01.09.2022	

	обеспечения пожарной безопасности с истекшим сроком службы в соответствии с ГОСТ Р 53325-2012.	утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».		
2.	Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек № 5,6,2,12,4,3 открываются не по направлению выхода из здания.	п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.17 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01	09.2022
3	В комнате, где установлены приемно-контрольные приборы автоматической установки пожарной сигнализации электропроводка проложена по горючему основанию.	пп. 3) п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01	09.2022
4.	Не обеспечено наличие на дверях лестничных клеток, приспособлений для самозакрывания.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01	09.2022
5.	В лестничной клетке № 2 первого этажа снята предусмотренная проектной документацией дверь, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	пп. д) п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01	09.2022
6.	При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдены проектные решения указанных систем. Согласно проекту ПС-2008-026 от 2008г. речевые оповещатели должны располагаться в помещениях № 20, 9, 41, 42, 19, 55, 51 (первый этаж), помещениях № 32, 37, 42, 45, 27, 15 (второй этаж). По факту отсутствуют. В связи с чем, звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.09.2020 № 1479	01	09.2022

общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями).			
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

✓ научился
заведующий
Басинцев Я.В.
 (должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

« 25 » января 2022г.



✓ Басинцев
 (подпись)

Государственный инспектор Кемеровского
и Березовского городских округов, Кемеровского
муниципального округа по пожарному надзору
Соломникова Ксения Сергеевна
 (должность, фамилия, инициалы инспектора
 (руководителя группы инспекторов), проводившего
 документарную проверку)

Соломникова
 (подпись)

« 25 » января 2022г.